



Product Service

Deklaracja zgodności

Nr N8A 003649 0004 Wersja 01

Posiadacz certyfikatu:	Zhejiang CHINT Instrument & Meter Co., Ltd. Wenzhou Bridge Industrial Zone 325603 Yueqing CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA
Produkt:	Elektroniczny sprzęt pomiarowy (Smart Power Sensor)
Model(e):	DTSU666-H, DTSU666-H 250A/50mA
Parametry:	Wartości znamionowe: DTSU666-H: 230/400,3F+N, 50/60 Hz, 100 A/40 mA; DTSU666-H 250A/50 mA: 230/400, 3F+N, 50/60 Hz, 250 A/50 mA; Kategorie pomiarowe: II. Kategoria przepięciowa: Klasa II Stopień zanieczyszczenia: 2 Środki ochrony: Klasa II
Testowany zgodnie z:	EN 61010-1:2010 EN 61010-2-030:2010

Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona dobrowolnie zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE dotyczącą wyposażenia elektrycznego do użytku w pewnych przedziałach napięcia. Potwierdza, że wymienione wyposażenie spełnia podstawowe wymagania ochrony podane w dyrektywie i jest oparta na specyfikacjach technicznych dostępnych w momencie wydania.

Dotyczy tylko szczególnej próbki dostarczonej do badań i certyfikacji. Patrz również uwagi na odwrocie.

Sprawozdanie z badań nr: 64105180109302

Data, 2019-04-23

(Frank Zhu) *[nieczytelny podpis]*



Product Service

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z kopią dokumentu w języku angielskim.

Jan Przemysław Kubik, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/5/16.

Numer w repertorium: 1566/2020

Bielsko-Biała, 16.12.2020 r.